



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: ogpn_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 99/1/ 70

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным

изучением отдельных предметов №8»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице директора Козик Татьяны Владимиров

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Моисеевой Е.В. от 24 июня 2021 года № 99 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин 12.07.2021 по 17 ч. 00 мин. 14 июля 2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Осминовой О.В. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8», «по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, бр. Химиков 5.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Козик Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выход на чердак выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,6х 0,8 м.	ст. 37, табл. 24 Ф3 № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях ПБ»;	30.04.2022	

2	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1.9м.	ст. 53, 89 ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	30.04.2022	
---	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору

Осмонова Олеся Владимировна


(подпись)

« 14 » 07 2021г
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



« 14 » (подпись) 07 2021 г


(должность, фамилия, инициалы)