



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (3842) 58-06-00, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (3842) 77-12-41, E-Mail: ugpn42@42.mchs.gov.ru  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
**г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района**  
652507, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126а,  
тел/факс (8-384-56) 7-22-95; тел. 7-35-09, E-Mail: ondpr5@42.mchs.gov.ru

**Представление**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

«27» мая 2024 г.

по админ. делу № 36

Я, главный государственный инспектор Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Бесчастнов Егор Владимирович, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 23.04.2024 г. № 36 в отношении должностного лица – директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» Козик Татьяны Владимировны, паспорт 3208 № 541641 выдан 18.07.2008 Отделом УФМС России по Кемеровской области в гор. Ленинске-Кузнецком, зарегистрированной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Туснолюбовой, д. 72 (наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

**Установил:**

- п. 17<sup>1</sup> Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 – на объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 – на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (у части огнетушителей установленных на объекте отсутствуют паспорта);
- п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 – на противопожарных, противодымных дверях устройства для самозакрывания находятся в нерабочем состоянии;
- п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 – на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей (последняя тренировка в августе 2023 года);
- п. 18 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479 — на двери (люке) чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей;

- п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 – не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок её действия;

- пп. в) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 – в тамбуре эвакуационного выхода хранится хозяйственный инвентарь и различные материалы;

- п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 – дверь эвакуационного выхода из малого спортивного зала, а также расположенная рядом с мастерскими, не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на ключ);

- п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 – система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники;

- п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6. «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» - не проведена ежеквартальная проверка включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по п. 4.3.5;

- пп. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 — на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов в помещениях кухни установлены предметы препятствующие свободной эвакуации (различная мебель оборудование);

- пп. е) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 — в кухне, у электроштитовых размещены горючие материалы (складируются пластиковые стулья);

- пп. к) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 - под лестничным маршем хранится хозяйственный инвентарь (устроена сушилка для одежды).

(указывается время, адрес, место совершения нарушения; законодательные, иные нормативные акты, требования которых нарушены)

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» Козик Татьяна Владимировна, постановлением от 27.05.2024 № 36 была привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

- ненадлежащее выполнение обязательных требований пожарной безопасности

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

**На основании вышесказанного:** директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» Козик Татьяне Владимировне (наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

**необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:**

**принять меры для выполнения обязательных требований пожарной безопасности.**

В соответствии с частью 2 со ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие мер по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.



(ФИО)



(подпись лица, вынесшего представление)

Копию представления получил

---

(дата, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, отметка о направлении посредством почтовой связи)